



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Ачинске**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

06.02.2024 г.

г. Ачинск

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске Шевелевой Аленой Владимировной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» (сокращенное наименование - МБДОУ Д/С № 35), адрес осуществления деятельности: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, мкр.3-й, стр. 32А, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита от 28.12.2023 № 4417, выявлено нарушение обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации:

1. В МБДОУ Д/С № 35 ограждающие устройства отопительных приборов в групповых ячейках, музыкальном зале выполнены из древесностружечных плит, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ Д/С № 35 устранить:

1. Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в выполнении ограждающих устройств

отопительных приборов в групповых ячейках, музыкантом зале МБДОУ Д/С № 35 из древесно-стружечных плит.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения требований)

Срок исполнения настоящего предписания: **03.02.2025 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ Д/С № 35, адрес места нахождения: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, мкр.3-й, стр. 32А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02.09.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Ачинске

А.В. Шевелева

С предписанием ознакомлен(а) от 06.02.2024 г.

заведующая МБДОУ Д/С № 35
(подпись, ФИО)

Предписание направлено по адресу:

